

Стационарные лестницы для строительных объектов по норме DIN 18799-1



Область применения

Техническое обслуживание и очистка зданий.

! Важно - соблюдайте следующие требования:

- + С высоты подъема 3 м должно быть предусмотрено защитное ограждение или система защиты от падения.
- + При высоте подъема от 10 м лестницы должны быть установлены со смещением друг к другу. Максимальная длина пролета лестницы не должна превышать 10 м.
- + Передний край перекладины должен находиться на расстоянии не менее 200 мм от стены; при выступах 150 мм.
- + Если по конструктивным причинам смещение невозможно, то лестница может быть спроектирована как одномаршевая более 10 м. Лестница должна быть оборудована системой защиты от падения и складной платформой для отдыха.
- + Для боковых переходов лестницы должны быть смонтированы выше мин. на 1,68 м.
- + Если размер зазора на выходе превышает 75 мм, то необходима установка выходной площадки для уменьшения зазора.
- + В местах выхода требуется компоненты защиты от падения - либо ограждения вправо и влево (не менее 1500 мм от центральной оси лестницы) или ограждение в виде прохода (мин. длина 2000 мм).
- + Чтобы предотвратить падение через проем в ограждении, он должен быть оборудован блокировкой прохода.
- + Должны быть предусмотрены меры, предотвращающие подъем посторонних лиц по стационарной лестнице.

Отдельные проекты могут быть решены по запросу.

Одномаршевая стационарная лестница

Многомаршевая стационарная лестница

